

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik!

Terboekt 26, 3600 Genk

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 71016-G-OMV_2022032440/EP19385/A001/D01/SD002

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 05-07-2023

Handtekening:

SYPA

Digitaal ondertekend
door Mathijs Oosterbos
(Signature)
Datum: 2023.07.05
14:53:38 +02'00'

MATHIJS Oosterbos
EP19385

Dit certificaat is geldig tot en met 15 mei 2033.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-pell**☒ Het E-pell voldoet.

E13

Els = BEN

E30

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-pell (S22) voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	17/03/2022
Datum einde van de werken	15/05/2023
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.894
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	55
Beschermd volume (m ³)	547
Verliesoppervlakte (m ²)	371
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	172
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,40
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,29
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	906
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31162803 / 31174315

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

MATHIJS Oosterbos
3960 Bree
EP19385

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.